Zulassungskonforme Verwendbarkeitsnachweise

zu Installationsschächten der Feuerwiderstandsklasse I30 gemäß Zulassungsnummer: Z-6.55-2241

Die Eignung der Revisionsabschlüsse ist für folgende Wände nachgewiesen:

Tabelle 1: Installationsschächte aus Wände in der Bauart von Trennwänden mit beidseitiger Beplankung gemäß:		
P-3014/1393 MPA BS	P-3025/3165 MPA BS	P-3035/257/14 MPA BS
P-3049/939/14 MPA BS	P-3076/0669 MPA BS	P-3097/2123 MPA BS
P-3202/2028 MPA BS	P-3310/563/07 MPA BS	P-3360/610/14 MPA BS
P-3391/170/08 MPA BS	P-3478/8733 MPA BS	P-3479/3699 MPA BS
P-3515/0519 MPA BS	P-3587/4036 MPA BS	P-3699/6998 MPA BS
P-3707/949/14 MPA BS	P-3744/7448 MPA BS	P-3759/886/13 MPA BS
P-3956/1013 MPA BS	P-SAC 02/III-519	P-SAC 02/III-561
P-SAC 02/III-681	P-SAC 02/III-682	P-11-003478-PPR01-ift
P-11-003479-PR01-ift	Z-19.32-2148	Z-19.32-2157
Z.19.32-2163		

Tabelle 2: Installationsschächte aus Wände in der Bauart von Trennwänden mit einseitiger Beplankung gemäß:		
P-2100/166/15 MPA BS	P-3025/3165 MPA BS	P-3041/921/14 MPA BS
P-3138/4344 MPA BS	P-3179/069/14 MPA BS	P-3244/1349 MPA BS
P-3254/1449 MPA BS	P-3361/611/14 MPA BS	P-3363/424/14 MPA BS
P-3393/172/08 MPA BS	P-3586/8692 MPA BS	P-3627/6278 MPA BS
P-3910/5980 MPA BS	P-3969/2222 MPA BS	P-SAC 02/III-513
P-SAC 02/III-523	P-SAC 02/III-676	P-11-003478-PR01-ift

Tabelle 3: Installationsschächte in Massivbauweise in mind. 100 mm dicken Wänden aus
- Mauerwerk nach DIN 1053-1 mit Mauersteinen nach DIN EN 771-1 (-2) der Festigkeitsklasse gleich/größer als 12 sowie Mörtel der Mörtelgruppe II
- Mauerwerk nach DIN 1053-1 mit Porenbetonsteinen nach DIN EN 771-4 der Festigkeitsklasse gleich/größer als 4 und Rohdichteklasse gleich/größer 0,55 sowie Mörtel der Mörtelgruppe II bzw. Dünnbettmörtel der Mörtelgruppe III
- Mauerwerk aus Porenbetonsteinen oder Porenbetonbauplatten gemäß Verwendbarkeitsnachweis P-3445/620/12 MPA BS
- Beton bzw. Stahlbeton nach DIN EN 1992-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA
gemäß Z-6.55-2241 die aus mindestens feuerhemmenden Bauteilen bestehen.

FF Systembau GmbH - Hauptstraße 35 - 94339 Münchsdorf
Tel: +49 (0) 87 23 / 97 818 0 Fax: +49 (0) 87 23 / 97 818 70